

Отчет о выполнении предписания № 91/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований ПБ

№ п/п	Вид нарушения	Устранено / не устранено
1	Запоры на двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность ее свободного открывания изнутри без ключа	Устранено. Установлена щеколда, обеспечивающая возможность свободного открывания двери изнутри без ключа
2	В помещениях установлены огнетушители не в соответствии с пп 468, 474 и приложениями № 1 и 2 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	Устранено.. Огнетушители заменены на новые в соответствии с пп 468, 474 и приложениями № 1 и 2 правил противопожарного режима в РФ.
3	Кабинет педагога-организатора на 2 этаже не оборудован системой АПС	Устранено. Кабинет педагога-организатора на 2 этаже оборудован системой АПС

01.08.2018 г.

Директор О.А. Чеблокова